



101
CSOPORTSZOBA VI.
25°C
3469 W

102
CSOPORTSZOBA VII.
25°C
3225 W

103
FOLYOSÓ-ÖLTÖZŐ
22°C
2164 W

MEGJEGYZÉS:

A szerelés során kialakuló magaspontra a légtisztítást, mélypontokra a tartást gondoskodni kell.
A beépítendő radiátorok DUNAFER-LUX lapradiátorok.
A fűtési alapvezetékek és az ágyvezetékek egy része szabadon kerülnék elhelyezésre.
A falágyvezetékeknél 50 cm hosszban védőcsövet kell alkalmazni!
A gépészeti berendezések megrendelése előtt helyszíni mérést elvégezni kell!

JELMAGYARÁZAT:

- FÜTÉS ELŐREMENŐ
- FÜTÉS VISSZATÉRŐ

- 1. kör - emelet
- 2. kör - HMV
- 3. kör - volt szolgálati lakás
- 4. kör - földszint régi épület
- 5. kör - földszint újabb épület

STABIL ÉPÍTÉSV.
Tervező, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
2234 Maglód, Gábor Áron u. 43.
29/ 5270565, 30485 2285, 20140 1003
stabil@protonmail.hu, stabil@igmail.com

Tervezők:

Szarnas Tamás gépészmérnök G-T 13-10359

Munka:

KÖZPONTI FÜTÉS

Tervezők:

EMELETI ALAPRAJZ

Térkép:

RF-03

Megrendelő:

Győmrő Város Önkormányzata
2230 Győmrő, Fő tér 1-4.
BÓBITA ÖVÖDA
2230 Győmrő, Pazárny u. 52.

Helyszín:

2018. március

Dátum:

2018. március

Lépték:

1:50

Rajzsám:

RF-03