



MEGJEGYZÉS:

A szerelés során kialakuló magaspontoknál a légellenléstől, mélypontoknál ürtésről gondoskodni kell.
A beépítendő radiátorok DUNAFER-LUX lapradiátorok,
A fűtési alapvezetékek és az ágvezetékek egy része szabadon kerülnek elhelyezésre.
A falálművezetéseknek 50 cm hosszban védőcsövet kell alkalmazni!
A gépészeti berendezések megrendelése előtt helyszíni méréseleműzést kell tartatni!

JELMAGYARÁZAT:

— FŰTÉS ELŐREMENŐ
- - - FŰTÉS VISSZATÉRŐ

<div><div><div></div></div><div><div>STABIL ÉPÍTÉSV.</div><div>Tervező, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.</div><div>2234 Maglóca, Gábor Áron u. 4/3.</div><div>2234 Maglóca, Szabó u. 1003.</div><div>stabil@stabil.hu, stabil@gmail.com</div></div></div>		<div><div><div></div></div><div><div>Megrendelő:</div><div>Győmrő Város Önkormányzata</div><div>2230 Győmrő, Fő tér 1-4.</div><div>BOBITA ÖVODA</div><div>2230 Győmrő, Pázmány u. 52.</div></div></div>		<div><div><div></div></div><div><div>Tervező:</div><div>Szanas Tamás gépészmérnök G-T 13-10359</div></div></div>		<div><div><div></div></div><div><div>Tervező:</div><div>PINCE ALAPRAJZ</div></div></div>	
<div><div><div></div></div><div><div>Helyszín:</div><div>2230 Győmrő, Pázmány u. 52.</div></div></div>		<div><div><div></div></div><div><div>Dátum:</div><div>2018. március</div></div></div>		<div><div><div></div></div><div><div>Lépték:</div><div>1:50</div></div></div>		<div><div><div></div></div><div><div>Rajzsorszám:</div><div>GF-01</div></div></div>	